



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Alamat : NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK,
31200 CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN.

Bahan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (ANTI CORROSIVE)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: SJ LITE
Model	: 1) SCR 120 (IP65) 2) SCR 140 (IP65) 3) SCR 240 (IP65)
Kadaran	: 240V & 50Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: PENSIJILAN SIRIM : PS008202 PERAKUAN ST: SJT161302028802021 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2019PB0034 & 2016CE0670
Tarikh Tamat	: 15.10.2023
Rujukan Standard	: MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997, ASTM B117-11 & ASTM D610-08
Catatan	: i) Ballast : NEWTON = GE 18/20W ELL & GE 36/40W ELL ii) Capacitor : ELCO = 825NELCO0040 & 825NELCO0080 iii) Lamp Holder : SIRIJAYA = S150



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 19 Ogos 2021

Hanizam

Ir. HANIZAN BINTI SHAFII
Pengarah Kanan,
Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya,
JKR Malaysia.

Perihal Barangan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (ANTI CORROSIVE)**
Nama Syarikat : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK,
31200 CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN.**
No. Tel : **05 – 292 3888**
No. Fax : **05 – 291 2222**
Email : **qa@sirijaya.com**
Nama Pengilang : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **SJ LITE**
No. Perakuan ST/ No. : **PENSIJILAN SIRIM : PS008202**
Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **PERAKUAN ST : SJT161302028802021**
LAPORAN UJIAN 2019PB0034 & 2016CE0670
SIRIM :
Tarikh Tamat : **15.10.2023**
Rujukan Standard : **MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997, ASTM B117-11 & ASTM D610-08**
Catatan : **i) Ballast : NEWTON = GE 18/20W ELL & GE 36/40W ELL**
ii) Capacitor : ELCO - 825NELCO0040 & 825NELCO0080
iii) Lamp Holder : SIRIJAYA = S150
Muka surat : **1 daripada 1**



KETERANGAN

NO.	MODEL	KADARAN WATT (W)	JENIS
1	SCR 120 (IP65)	1 X 18	Surfaced Mounted Channel Anti Corrosive
2	SCR 140 (IP65)	1 X 36	Surfaced Mounted Channel Anti Corrosive
3	SCR 240 (IP65)	2 X 36	Surfaced Mounted Channel Anti Corrosive