

No. Resit : 230621IKE05752
Tkh Resit : 21-Jun-2023

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612023010642
Ruj Kami : 6011930/KK9068/21

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

NO 9 LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9 IGB
INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK 31200
PERAK
(Alamat Berdaftar)

9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 16-Jul-2023
Kelulusan No : **28 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 15-Jul-2024
Fee RM : 110.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : FIXED GENERAL PURPOSE LUMINAIRES
Nama Dagangan : SJLITE

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 230621IKE05752

Ruj Kami : 6011930/KK9068/21

No. Perakuan : SJT161306087852023

Tkh Resit :

App ID : SJT1612023010642

Nama Kelengkapan : SJLITE FIXED GENERAL PURPOSE LUMINAIRES

No. Piawaian : MS IEC 60598-2-1: 1997 MSIEC60598-1 : 2012

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	SB 1C 140	12864/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
2.	SAC 3C 340/S MOL	12877/21	1	3X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
3.	SCR 1A 120 (IP65)	12855/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
4.	SWG 1C 140	12856/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
5.	SFB2 1A 120	12879/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
6.	SWGN 1A 120	12880/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
7.	SWGN 1C 140	12857/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	SFB2 1C 140	12858/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
9.	SB 1A 120	12859/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
10.	SD 2C 240	12860/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
11.	SCR 2C 240 (IP65)	12861/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
12.	SD 1A 120	12862/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
13.	SB 2C 240	12863/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
14.	SB 2A 220	12878/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
15.	SD 1C 140	12865/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
16.	SCR 1C 140 (IP65)	12866/21	1	1X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
17.	SAC 2C 240/S MOL	12867/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
18.	SAC 2A 220/S MOL	12868/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
19.	SFB2 2C 240	12869/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
20.	SWG N 2C 240	12870/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
21.	SWG 2C 240	12871/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
22.	SAC 2C 240/S MOL(1X4)	12872/21	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
23.	SFB2 2A 220	12873/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
24.	SWG N 2A 220	12874/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
25.	SWG 2A 220	12875/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+2019PB0237+2020PB0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
26.	SCR 2A 220 (IP65)	12876/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
27.	SD 2A 220	12882/21	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
28.	SWG 1A 120	12881/21	1	1X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0028+ 2019PB0237+2020PB 0050+2020PB0237 Test Date : 29-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

————— 28 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161306087852023

App ID : SJT1612023010642

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga