

No. Resit : 221229IKE13107
Tkh Resit : 29-DIS-2022

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612022026804
Ruj Kami : 6011930/KK1084/22

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

NO 9 LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9 IGB
INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK 31200
PERAK
(Alamat Berdaftar)

9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 09-Feb-2023
Kelulusan No : **22 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 08-Feb-2024
Fee RM : 110.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : RECESSED LUMINAIRES
Nama Dagangan : SJLITE

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 221229IKE13107

Ruj Kami : 6011930/KK1084/22

No. Perakuan : SJT161312191552022

Tkh Resit :

App ID : SJT1612022026804

Nama Kelengkapan : SJLITE RECESSED LUMINAIRES

No. Piawaian : MS IEC 60598-2-2: 1998 MSIEC60598-1 : 2012

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	ECO SAC 2C 240 MOL	2299/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
2.	ECO SAC 2C 240 CRF (1x4)(IP54)	2298/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
3.	ECO SAC 2A 220 MOL	2294/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
4.	ECO SAC 2C 240 CRF (IP54)	2301/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
5.	ECO SAC 4A 420 CRF (IP54)	2300/22	1	4X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
6.	ECO SAC 2A 220 MOL (1X2)	2303/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
7.	ECO SAC 2A 220 CRF (IP54)	2304/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
8.	ECO SAC 2A 220 CRF (1X2)(IP54)	2305/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
9.	ECO SAC 2C 240 MOL (1x4)	2302/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
10.	ECO SAC 3A 320 (HD)	2295/22	1	3X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
11.	ECO SAC 3A 320 CRF (IP54)	2296/22	1	3X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
12.	ECO SAC 2A 220 (HD)	2297/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
13.	ECO SAC 4C 440 MOL	2315/22	1	4X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
14.	ECO SAC 4A 420 (HD)	2309/22	1	4X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB 0225+S1+S2+2020PB 0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
15.	ECO SAC 3C 340/W MOL	2312/22	1	3X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
16.	ECO SAC 2A 220/W MOL	2306/22	1	2X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
17.	ECO SAC 2C 240/W MOL	2311/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
18.	ECO SAC 4A 420 MOL	2308/22	1	4X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
19.	ECO SAC 3C 340 MOL	2313/22	1	3X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
20.	ECO SAC 2C 240/W MOL (1x4)	2314/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
21.	ECO SAC 2C 240 (HD)	2310/22	1	2X18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
22.	ECO SAC 3A 320 MOL	2307/22	1	3X8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021PB0139+A1+2021PB0029+S1+2019PB0225+S1+S2+2020PB0238+S1 Test Date : 16-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161312191552022

App ID : SJT1612022026804

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga