

No. Resit : 240503IKE04410
Tkh Resit : 03-Mei-2024

App Id : SJT1612024008578
Ruj Kami : 6011930/KK5354/24

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

NO 9 LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9 IGB
INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK 31200
PERAK
(Alamat Berdaftar)

9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

SIRIJAYA INDUSTRIES SDN BHD
9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9
IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK
31200 CHEMOR, PERAK
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- **SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 30-Apr-2024
Kelulusan No : **48 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 29-Apr-2025
Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : FIXED GENERAL PURPOSE LUMINAIRES (LED)
Nama Dagangan : SJ LITE

Spesifikasi Kelengkapan

- **SEPERTI LAMPIRAN A -**



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 240503IKE04410

Ruj Kami : 6011930/KK5354/24

No. Perakuan : SJT161304065772024

Tkh Resit :

App ID : SJT1612024008578

Nama Kelengkapan : SJ LITE FIXED GENERAL PURPOSE LUMINAIRES (LED)

No. Piawaian : MS IEC 60598-2-1: 1997 MSIEC60598-1 : 2012

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	SB 1A 120	7903/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
2.	ECO SB 1C 140	7902/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
3.	ECO SB 2A 220	7901/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
4.	ECO SD 2A 220	7900/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
5.	SWG 1C 140	7904/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
6.	SB 2C 240	7898/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
7.	SD 1A 120	7897/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	SWG 1A 120	7906/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
9.	SWG 2A 220	7905/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
10.	SD 2A 220	7899/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
11.	ECO SWG 1A 120	7928/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
12.	SB 1C 140	7927/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
13.	SD 1C 140	7926/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
14.	SCR 1C 140 (IP65)	7925/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
15.	SD 2C 240	7907/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
16.	SB 2A 220	7908/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
17.	ECO SB 1A 120	7909/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	SAC 3C 340/S MOL	7910/24	1	3 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
19.	ECO SD 2C 240	7911/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
20.	ECO SCR 1A 120 (IP65)	7912/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
21.	ECO SCR 2A 220 (IP65)	7913/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
22.	ECO SCR 2C 240 (IP65)	7915/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
23.	ECO SFB2 1A 120	7916/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
24.	ECO SFB2 2A 220	7917/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
25.	ECO SFB2 1C 140	7918/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
26.	ECO SB 2C 240	7919/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
27.	SWG 2C 240	7920/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
28.	SCR 1A 120 (IP65)	7921/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
29.	SCR 2A 220 (IP65)	7922/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
30.	ECO SCR 1C 140 (IP65)	7914/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
31.	SCR 2C 240 (IP65)	7924/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
32.	SAC 2C 240/S MOL (1x4)	7923/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
33.	ECO SFB2 2C 240	7940/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
34.	ECO SWGN 1C 140	7939/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
35.	ECO SWGN 2A 220	7938/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
36.	ECO SAC 3C 340/S MOL	7931/24	1	3 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
37.	ECO SWGN 1A 120	7937/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
38.	ECO SWG 1C 140	7936/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
39.	SAC 2A 220/S MOL	7935/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
40.	SAC 2C 240/S MOL	7934/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
41.	ECO SAC 2C 240/S MOL (1x4)	7930/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
42.	ECO SAC 2A 220/S MOL	7932/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
43.	ECO SD 1C 140	7933/24	1	1 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
44.	ECO SAC 2C 240/S MOL	7929/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
45.	ECO SWGN 2C 240	7942/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
46.	ECO SD 1A 120	7941/24	1	1 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
47.	ECO SWG 2A 220	7943/24	1	2 x 8.5	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
48.	ECO SWG 2C 240	7944/24	1	2 x 18	-	240	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2023PB0005+M1 Test Date : 12-Jan-2023	Test Date :
								CB CERT :	IDEN. DECL :

————— 48 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161304065772024

App ID : SJT1612024008578

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga