



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (**Electrical Material Approved List**) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Alamat : NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK,
31200 CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN

Bahan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (T5)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran (2 muka surat)**.

Pengilang	: SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: SJ LITE
Model	: SB114 DAN SEPERTI LAMPIRAN (17 BIL)
Kadaran	: 240 V, 50 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: PENSIJILAN SIRIM : PS008202 & PS008206 PERAKUAN ST : SJT161307127602024 DAN SEPERTI LAMPIRAN LAPORAN UJIAN SIRIM : 2023PB0011 DAN SEPERTI LAMPIRAN
Tarikh Tamat	: 15.06.2027
Rujukan Standard	: MS IEC 60598-1:2012 & MS IEC 60598-2-1:1997
Catatan	: i) ELECTRONIC BALLAST : SJLITE - AES 1X14-35 IP & AES 2X14-28 IP PHILIPS - HF-S 114-35 TL5 II & HF-S 214-28 TL5 II OSRAM - QT-FIT5 1X14-35 & QT-FIT5 2X14-35 ii) LAMP HOLDER : SIRIJAYA - S532, S533, S960, S961, S910, S911 & S912



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 20 Mac 2025

Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 11, Menara Kerja Raya (Blok G), Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2618 9958 Faks : 03-2618 9844 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my> Email: adminEMAL@jkr.gov.my

Ir. ISMAIL BIN HASHIM

Pengarah Kanan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

b.p Ketua Pengarah Kerja Raya

JKR Malaysia

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

- 1 Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Untuk mendapat penyenaian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
- 3 Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
- 4 **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
- 5 Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh: 12.4.2025

Nama: Liew Kok Weng

Jawatan: Managing Director

(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat: SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.
(Co. No: 153828-D)
No. 9, Lebuhr Perusahaan Klebang 9,
IGB International Industrial Park,
31200 Chemor, Perak.
05-2923888 (Hunting Line) 2912223, 2912224
Fax: 05-2912221, 2912222



Perihal Barangan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (T5)**

Nama Syarikat : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Alamat Syarikat : **NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK, 31200 CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN**

No. Tel : **05 - 292 3888**

No. Fax : **05 - 291 2222**

Email : **qa@sirijaya.com**

Nama Pengilang : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Negara Pengilang : **MALAYSIA**

Jenama : **SJ LITE**

No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **PENSIJILAN SIRIM : PS008202 & PS008206**
PERAKUAN ST : SJT161307127602024, SJT161307127612024, SJT161308146812024, SJT161308146822024, SJT161307128312024, SJT161307118082024
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022PB0103, 2022PB0104, 2022PB0106, 2022PB0107, 2022PB0093, 2022PB0111, 2022PB0110

Tarikh Tamat : **15.06.2027**

Rujukan Standard : **MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997 & MS IEC 60598-2-2:1998**

Catatan : **i) ELECTRONIC BALLAST : SJLITE - AES 1X14-35 IP & AES 2X14-28 IP**
PHILIPS - HF-S 114-35 TL5 II & HF-S 214-28 TL5 II
OSRAM - QT-FIT5 1X14-35 & QT-FIT5 2X14-35
ii) LAMP HOLDER : SIRIJAYA - S532, S533, S960, S961, S910, S911 &

Muka surat : **1 daripada 2**



DESCRIPTION

NO	MODEL	RATED WATTAGE (W)	LIGHT OUTPUT RATIO (%)	TYPE
1	SB 114	1 x 14	93.7	SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL
2	SBD 114	1 x 14	81.8	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
3	SWG 114	1 x 14	88.8	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W WIRE GUARD
4	SB 214	2 x 14	83.6	SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL
5	SBD 214	2 x 14	73.1	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
6	SWG 214	2 x 14	81.4	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W WIRE GUARD
7	SB 128	1 x 28	97.3	SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL
8	SBD 128	1 x 28	87.5	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
9	SWG 128	1 x 28	95.0	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W WIRE GUARD

Perihal Barangan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (T5)**

Nama Syarikat : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Alamat Syarikat : **NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK, 31200 CHEMOR, PERAK DARUL RIDZUAN**

No. Tel : **05 - 292 3888**

No. Fax : **05 - 291 2222**

Email : **qa@sirijaya.com**

Nama Pengilang : **SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD.**

Negara Pengilang : **MALAYSIA**

Jenama : **SJ LITE**

No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **PENSIJILAN SIRIM : PS008202 & PS008206**
PERAKUAN ST : SJT161307127602024, SJT161307127612024, SJT161308146812024, SJT161308146822024, SJT161307128312024, SJT161307118082024
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022PB0103, 2022PB0104, 2022PB0106, 2022PB0107, 2022PB0093, 2022PB0111, 2022PB0110

Tarikh Tamat : **15.06.2027**

Rujukan Standard : **MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997 & MS IEC 60598-2-2:1998**

Catatan : **i) ELECTRONIC BALLAST : SJLITE - AES 1X14-35 IP & AES 2X14-28 IP PHILIPS - HF-S 114-35 TL5 II & HF-S 214-28 TL5 II OSRAM - QT-FIT5 1X14-35 & QT-FIT5 2X14-35**
ii) LAMP HOLDER : SIRIJAYA - S532, S533, S960, S961, S910, S911 &

Muka surat : **2 daripada 2**



DESCRIPTION

NO	MODEL	RATED WATTAGE (W)	LIGHT OUTPUT RATIO (%)	TYPE
10	SB 228	2 x 28	93.2	SURFACE MOUNTED BARE CHANNEL
11	SBD 228	2 x 28	78.4	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
12	SBY 228	2 x 28	90.9	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W ALUMINIUM REFLECTOR
13	SWG 228	2 x 28	88.2	SURFACE MOUNTED CHANNEL C/W WIRE GUARD
14	SRH 228 (1X4)	2 x 28	68.5	RECESSED MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
15	SRH 228	2 x 28	77.9	RECESSED MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
16	SRH 328	3 x 28	77.7	RECESSED MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER
17	SRH 314	3 x 14	77.2	RECESSED MOUNTED CHANNEL C/W DIFFUSER